



Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Eigentümer

Name: Niederwam Metzger Telefon: _____
 Adresse: Wassergasse 6 Ort: Ukkwiese

Eine Kontrollbescheinigung und Vignette pro Gasgerät! Auch die Gasversorgung ist pro Gasgerät zu kontrollieren!

| Gasversorgung | | mangelhaft | Mangel beheben | in Ordnung |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Flasche(n), inkl. Reserve à _____ <input type="checkbox"/> kg/ <input type="checkbox"/> lt. aus <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Alu | | | |
| <input type="checkbox"/> | Gastankflaschen Inhalt _____ <input type="checkbox"/> kg/ <input type="checkbox"/> lt. S/N _____ Baujahr _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Gastank Inhalt _____ <input type="checkbox"/> kg/ <input type="checkbox"/> lt. S/N _____ Baujahr _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Gassteckdose <input type="checkbox"/> Gasdruck gekennzeichnet _____ mbar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung der Gasflaschen (Entlüftung, Halterung) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SN 219505 <input type="checkbox"/> andere geprüfte Kombination | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Druckregler | <u>50</u> mbar Baujahr _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staudruck | _____ mbar Flie遝druck _____ mbar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rohrleitungen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schläuche (Zustand) | Ablaufdatum <u>2021</u> <input type="checkbox"/> > 1,5 m mit Schlauchbruchsicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Absperrarmaturen (Dichtheit, Beschriftung) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Umschaltarmaturen | S/N _____ Baujahr <u>2011</u> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheitskontrolle bei | <input type="checkbox"/> 150 mbar <input type="checkbox"/> _____ mbar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Gasgerät | | mangelhaft | Mangel beheben | in Ordnung |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kocher <input type="checkbox"/> Backofen <input type="checkbox"/> Kühlschrank <input type="checkbox"/> Heizung | | | |
| <input type="checkbox"/> | Warmwasserapparat <input type="checkbox"/> Ringbrenner <input type="checkbox"/> Gerätebrenner <input type="checkbox"/> Generator | | | |
| <input type="checkbox"/> | Kombigeräte <input checked="" type="checkbox"/> <u>Grill Selkam</u> | | | |
| Serien- / Fabrikations-Nr. | <u>101248</u> Baujahr <u>2011</u> | | | |
| Flammenbild | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flammenüberwachung | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abgasführung | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Bemerkungen: _____

Kontrolleur Hauspichler Nr. _____

| | | |
|--|--|---|
| Die Anlage ist mangelhaft und muss repariert werden ¹⁾ | Der Mangel wurde behoben bzw. repariert ²⁾ | Die Anlage ist in Ordnung INNOVATIVE ENERGIE Mühlenstrasse 19 Tel 052 635 11 00 8201 Schaffhausen Fax 052 624 29 20 <u>19.2.2019</u> |
| Stempel, Datum und Unterschrift | Stempel, Datum und Unterschrift | Stempel, Datum und Unterschrift |

1) Eine weitere Inbetriebnahme vor ausgeführter Instandstellung ist nicht erlaubt und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr des Betreibers.
 2) Die Reparatur ist durch fachkundiges Personal nach Angaben des Herstellers durchzuführen.
 © 2016 Arbeitskreis LPG